

Bescheinigung nach AGFW Arbeitsblatt FW 309 Teil 5

Bescheinigung des Wärmenetzbetreibers nach §10 Abs. 3 EEWärmeG über die Erfüllung der Nutzungspflicht nach §3 in Verbindung mit §7 und Anlage VIII EEWärmeG für das Fernwärmeversorgungssystem "FW-Netz Garmisch-Partenkirchen (Zentrum)"

Wärmezeitspeisung aus hocheffizienter KWK	Deckungsanteil DA [%]	Pflichtanteil PA [%]	Erfüllungsgrad EG [%]
hiervon aus Biomethan	81,7%	30,00%	272,5%
hiervon aus Biogas	4,4%	30,00%	14,6%
hiervon aus Erdgas	11,1%	50,00%	22,1%
Erfüllungsgrad der FW EGFW	97,2%		309,2%
			≥100

Die Anforderungen an die Wärmelieferung nach §3 in Verbindung mit §7 und Anlage VIII EEWärmeG sind erfüllt? Ja

Wärmenetzbetreiber: Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen
 Wärmenetz: FW-Netz Garmisch-Partenkirchen Zentrum
 Lage des Netzes: Garmisch-Partenkirchen (Zentrum)
 Verantwortlicher Abteilungsleiter: Hr. Biehler (fp-Gutachter FW 609)
 Telefon: 08821/753-0
 E-Mail: h.biehler@ggw-gap.de
 Zeitraum der Datenbasis: 01.01.2015 bis 01.01.2018
 Diese Berechnung ist gültig bis: 19.06.2028

Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen:



Garmisch-Partenkirchen den, 18.06.2018, Unterschrift