Legende:

Allgemein

-1,05 — ungefähre Überdeckungsmaße der Versorgungsleitungen gemessen von OK Leitung bis OK Straßenbelag

Grenze/Grenzstein

Zaun

Haupstraße 17 — Gebäude mit Hausnummer

Strom

Freileitung

Mittelspannungskabel

Niederspannungskabel

Hausanschlußkabel

Straßenbeleuchtungskabel

Ampelkabel

Fernmeldekabel

Speed-Pipe

Kundenleitung (Lage unbekannt)

Erde

Schutzrohr (PVC, PE, Kabelzugstein)

A — Straßenbeleuchtung

Beleuchtungsring

Trafo Nr. 1 — Trafostation

KV 123 — Kabelverteiler

3 / 100 HA-Säule — Hausanschluß

VM, EM, SM, RM, AZM — verschiedene Muffen

Netzeinspeisung (z. B. Photovoltaik)

Nachtspeicheröfen

Privat-Anschluß

G, S, B — Kreuzungspunkt Bach, Straße, Bahn

Querschnitt Kabeltrasse (Fremdleitung, Kabelzugstein)

Gas

Gasleitung PE

Gasleitung im Schutzrohr

Gasleitung Stahl

Gastransportleitung Stahl

Gasleitung Mitteldruck Stahl

Gasleitung Hochdruck (Lage unbekannt)

Kathodenschutzkabel

Gas-Hauptschieber

Gas-Hausanschluß-Schieber

Wasser

Wasserleitung Metall

Wasserleitung PE

Wasserleitung im Schutzrohr

Wasserleitung (Lage unbekannt)

Wasser-Hauptschieber

Wasser-Hausanschluß-Schieber

H — Hydrant

H — Unterflur-Hydrant

WZ — Wasserzähler

Fernwärme

Fernwärme Vorlauf

Fernwärme Rücklauf

Absperrschieber

Entlüfter

Kanal

1205, D: 700, S: 698 — Abwasserschacht mit Nr. und Höhen (**D**eckel und **S**ohle)

Mischwasser Kanal

Schmutzwasser Kanal

Regenwasser Kanal

Bei Arbeiten im Bereich der Mittelspannungskabel (blau, 10-20kV) müssen die betroffenen Netzabschnitte abgeschaltet werden!